



LATVIJAS VALSTS
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs"
Reģ. nr. 40003011203

Zemitāna iela 9 k-3,
Rīga, LV-1012
www.lvrhc.lv

Tālrunis: 67108704
E-pasts: lvrhc@lvrhc.lv

Rīga, Datums skatāms laika zīmogā Nr. 07-06-09/2024/1593

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
Reģ. nr. 40003032949
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Par paredzētās darbības saskaņošanu vēja turbīnu izbūvei Riebiņu pagastā, Preiļu novadā

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) ir iepazinusies ar AS "Latvenergo" 11.10.2024. vēstulē "Par paredzētās darbības saskaņošanu vēja turbīnu izbūvei Riebiņu pagastā, Preiļu novadā" minēto informāciju.

Informējam, ka iepriekš norādītajā potenciālā vēja parka izvietojuma teritorijās vai to tuvumā atrodas LVRTC elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra - kā arī potenciālā vēja parka izvietojuma teritorijās LVRTC nodrošina radio un TV apraidi.

Vēja parka izvietojumam iepriekš norādītajā teritorijās būvprojektu izstrādei un būvdarbu veikšanai projekta realizētājam jāsaņem LVRTC tehniskie noteikumi.

LVRTC rīcībā nav pētījumu par vēja elektrostaciju klātbūtnes ietekmi uz radio un televīzijas apraidi. Līdz šim, veicot radio un televīzijas apraides elektromagnētiskā lauka mērījumus Latvijas teritorijā, ietekme no jau strādājošām vēja elektrostacijām nav konstatēta.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ietvarā nepieciešams veikt vērtējumu par iespējamo ietekmi uz radio un televīzijas apraidi ņemot vērā ievērojama skaita VES ieviešanu minētajā novadā. Lai projektā tiktu ietverti risinājumi sakaru un apraides kvalitātes nodrošināšanai, LVRTC pievērš uzmanību un kā obligātus nosacījumus uztur prasības:

- pirms projektā paredzēto darbību realizācijas jāveic apraides radio un televīzijas signālu elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus,
- pēc projektā paredzēto darbību realizācijas atkārtoti jāveic apraides radio un televīzijas signālu elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus,
- projektā paredzēto darbību realizācijā jāparedz risinājumi, kas nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto apraides apjomu, pārklājumu un pakalpojumu sniegšanas iespēju atjaunošanu atbilstošā apjomā un kvalitātē, ja gadījumā projekta realizācijas gaitā tās tiek samazinātas,
- paredzēto darbību realizācijas rezultātā pakalpojumu sniedzējiem (LVRTC, mobilajiem operatoriem u.c.) un pakalpojumu lietotājiem nedrīkst radīt neērtības un papildus izmaksas.

Valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols

Edgars Ālmanis
edgars.almanis@lvrhc.lv
67108731