

29.01.2025. Nr. 4.6 / 1869

Uz 17.01.2025.g. vēstuli Nr. 01VD00-17/93

AS "Latvenergo"
Nosūtīts e-adresē

Par kabeļu trases izvietojumu gar valsts vietējo autoceļu V764 Petrovski-Skangeļi

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk tekstā – LVC) Latgales reģionālā nodaļa, atbildot uz Jūsu vēstuli (reģistrētu 17.01.2025. LVC Lietvedības un biroja vadības daļā Nr. 2025-1-901) par saskaņojumu kabeļu strases izvietojumam zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 76620060187 un 76620080159 Riebiņu pagastā, Preiļu novadā.

LVC paziņo, ka principiāli neiebilst kabeļu trases izvietošanai gar valsts vietējo autoceļu V764 Petrovski-Skangeļi ar kadastra apzīmējumiem 76620060187 un 76620080159 ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" prasības. Informējam, ka kabeļu trases horizontālais attālums no autoceļa grāvja ārējās malas vai autoceļa uzbēruma pēdas ir norādīts Ministru kabineta noteikumos Nr.574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (turpmāk - Mk noteikumi). Mk noteikumi paredz, ka izvietojot jaunus inženiertīklus gar valsts autoceļiem tie jāizvieto ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas to aizsargjoslai nepārklājoties ar ceļa zemes nodalījuma joslu.

Lai saņemtu tehniskos noteikumus no LVC nepieciešams iesniegt pieprasījumu būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Latgales reģionālās nodaļas vadītājs

J. Freibergs

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Kivlenieks 65381374,
Maris.Kivlenieks@lvceli.lv