



Valsts vides dienests

MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451,  
mobilais tālr. 29417895, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

2016. gada 5.decembrī

Madonā

**Lēmums Nr. MA16VL0122**  
**Par grozījumiem Ūdens resursu lietošanas atļaujā**  
**Nr.MA10DU0027**

*Iesniedzējs:*

Akciju sabiedrība „**LATVENERGO**”

reģ. Nr. 40003032949

[info@latvenergo.lv](mailto:info@latvenergo.lv)

*Iesniedzēja prasījums:*

Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk arī - Pārvalde) 2016. gada 16. novembrī ir saņemts AS „**LATVENERGO**” (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegums izmaiņu veikšanai Aiviekstes HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0027 (turpmāk – Atļauja). Izmaiņas esošajā Atļaujā nepieciešamas, jo Iesniedzējs, atbilstoši EVRS realizācijai, ir veicis ūdens līmeņa latu uzstādīšanu un piesaisti LAS-2000.5 augstumu sistēmai.

*Izvērtētā dokumentācija:*

- 1) AS „**LATVENERGO**” iesniegums izmaiņu veikšanai Aiviekstes HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0027.
- 2) Pārvaldes 30.12.2010. izsniegtā Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.MA10DU0027 AS „**LATVENERGO**” Aiviekstes hidroelektrostacijas darbībai uz Aiviekstes upes Madonas novada Kalsnavas pagastā.

*Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:*

- 1) 2010. gada 30. decembrī Pārvalde ir izsniegusi Ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. MA10DU0027 AS „**LATVENERGO**” Aiviekstes hidroelektrostacijas darbībai uz Aiviekstes upes, nosakot ūdens līmeņu augstumus ūdenskrātuvē Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.
- 2) Atļauja izsniegta pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.pantu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr.736 “*Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju*” prasībām.
- 3) Atļauja ir izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, ja darbībā netiek veiktas vai konstatētas iepriekš minētajos MK noteikumos noteiktās izmaiņas.

- 4) 2014.gada 22.oktobrī ir veikti grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likuma 11.panta trešajā daļā nosakot pāreju no Baltijas augstumu sistēmas uz Latvijas augstumu sistēmu, piesaistoties Eiropas Vertikālās atskaites sistēmai (EVRS).
- 5) Ņemot vērā iepriekš minētos grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, 2015. gada 6. oktobrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 564 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumos Nr. 736 "[Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju](#)” tiek aizstāti noteikumu tekstā vārdi "Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmai" ar vārdiem "EVRS realizācijai Latvijas teritorijā".
- 6) Līdz ar to ir nepieciešams izmainīt Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0027 noteiktos, Baltijas augstumu sistēmai piesaistītos, ūdens līmeņu augstumus HES ūdenskrātuvē realizējot pāreju uz Latvijas augstumu sistēmu (LAS) saskaņā ar Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS).
- 7) Pārskatot Atļaujas 1.1.punktā ierakstītās tiesību normas ir konstatēts, ka MK noteikumi Nr. 94 “*Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem*” (23.02.2003.) ir zaudējuši spēku ar 2011.gada 15.novembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem”, un ir svītrojami Atļaujā.
- 8) Tāpat Atļaujas 1.5.1.punktā ir atsauces uz spēku zaudējušiem MK noteikumiem: MK noteikumi Nr.91/2004 un Nr.852/2006, kuri ir aizstājami ar spēkā esošajiem Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumiem Nr. 30 „*Kārtība, kāda Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai*” un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.329 „*Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"*”.
- 9) Saskaņā ar 2013.gada 6.novembrī pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļu likumā par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem ir jāaprēķina un jāsamaksā dabas resursu nodoklis (3.panta pirmās daļas 1.punkta „f” apakšpunkts un 19.<sup>1</sup> pants).
- 10) Kārtību, kādā aprēķina hidrotehniskajai būvei caurplūdušo ūdeni, pamatojoties uz saražotās elektroenerģijas daudzumu un hidromezgla darbības lietderības koeficientu, nosaka 2007.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.404 „*Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas*” (21.<sup>1</sup> līdz 21.<sup>5</sup> punkti).
- 11) Līdz ar to ir nepieciešams papildināt Ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.MA10DU0027 ar nosacījumu par dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un nomaksu.

*Pieņemtais lēmums:*

**Veikt izmaiņas** 2010. gada 30. decembrī izsniegtajā Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0027:

- 1) **Izteikt Atļaujas 1.2. punkta „Aiviekstes HES ūdenskrātuves raksturīgie ūdens līmeņi”** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.2.1.** Normālais uzstādinājuma līmenis  $N\bar{U}L = 82,94$  m LAS

**1.2.2.** Zemākais uzstādinājuma līmenis  $Z\bar{U}L = 82,64$  m LAS

**1.2.3.** Augstākais (maksimālais) uzstādinājuma līmenis ( $A\bar{U}L$ ) = **83,14** m LAS

**1.2.4.** Uzstādinājuma kontrolei nodrošināt ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas ar precizitāti 1 cm uzstādīšanu labi pārrēdzamā vietā pie ūdenskrātuves ūdens novadbūves (aizsprosta) atbilstoši Latvijas augstumu sistēmai LAS-2000,5.

**2) Izteikt Atļaujas 1.3.2. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.3.2.** Atļauta noteces regulēšana diennakts režīmā, pieļaujot ūdens līmeņa svārstības ūdenskrātuvē ne vairāk kā 20 cm, robežās starp  $N\bar{U}L$  82.94 –  $Z\bar{U}L$  82.64 m LAS .

**3) Izteikt Atļaujas 1.5.2. punkta** atbilstošo tekstu – sekojošā redakcijā :

➤ atkarībā no plūdu lieluma (ūdens līmeņa celšanās virs  $N\bar{U}L$  82.94 m LAS) savlaicīgi atbrīvojot gultnes ūdens novadbūves un plostu ceļa ailas no koka aizvariem un statnēm, kā arī atvērt brīvslūžu aizvarus pie HES ēkas, nepieļaujot ūdens līmeņa celšanos virš kritiskās atzīmes  $A\bar{U}L$  83.14 m LAS;

**4) Izteikt Atļaujas 1.6.3. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.6.3.** Zivju nārsta laikā (aprīlis līdz jūnijam) nav pieļaujamas straujas ūdens līmeņa svārstības vairāk par 20 cm diennaktī no 82.94 m LAS līdz 82.74 m LAS.

**5) Izteikt Atļaujas 1.6.6. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.6.6.** Zivju ceļa darbības laikā HES ūdenskrātuves līmenis jāuztur robežās 82.64 – 82.94 m LAS.

**6) Izteikt Atļaujas 1.5.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.5.1.** Pirms HES rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai remontdarbu projektēšanas uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus Madonas reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kāda Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" prasībām.

**7) Izteikt Atļaujas 2.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**2.1.** Nosakot ūdens līmeni hidrobūves augšbjefā, izmantot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņu mērītāju vai manuālu ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu - mērlatu, kuras augstums piesaistīts valstī pieņemtajai LAS-2000,5 augstuma sistēmai.

**8) Svītrot** Atļaujas 1.1.4. punktu un atsauci uz MK noteikumiem Nr. 94 “Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem” (23.02.2003.) 1.7.2. punktā.

**9) Izteikt Atļaujas 1.6.4. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.6.4.** Aiviekstes HES kāpņu – kameru tipa zivju ceļa ekspluatācija jāveic atbilstoši Aiviekstes HES ekspluatācijas instrukcijas 16.punkta prasībām, saskaņā ar izmaiņām ekspluatācijas instrukcijā.

**10) Papildināt atļaujas 1.7. punktu „Citi nosacījumi” ar 1.7.4. apakšpunktu:**

**1.7.4.** Katru ceturksni līdz nākamā mēneša 20. datumam veikt dabas resursu nodokļu aprēķinu par ūdens resursu lietošanu, iesniegt pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienestā un veikt maksājumu VID noteiktajā budžeta kontā.

*Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:*

Lēmums Nr.MA16VL0122 ir neatņemama Ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr.MA10DU0027 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

*Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:*

Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas, pamatojoties uz *Administratīvā procesa likuma* 76. panta pirmo daļu. 79. panta pirmo daļu un 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 “*Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju*” 31. punktu, iesniegumu iesniedzot Blaumaņa ielā 7, Madona, LV-4801.

*Piemērotās tiesību normas:*

- 1) *Administratīvā procesa likuma* 65., 76. un 79. pantu pirmā daļa.
- 2) *Dabas resursu nodokļu likuma* 3.panta pirmās daļas 1.punkta „f” apakšpunkts un 19.<sup>1</sup> pants.
- 3) 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 “*Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju*” (6.2.2., 6.2.4., 6.2.7., 6.<sup>1</sup>, 23.2., 23.<sup>1</sup>, 25.<sup>1</sup>, 30., 31. un 36.3.2. punkti)
- 4) 19.06.2007. MK noteikumi Nr.404 „*Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas*” (21.<sup>1</sup> līdz 21.<sup>5</sup> punkti).

Direktors

J. Sobko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.