



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045

Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā, 2011.gada 4.jūlijā Nr. 3-01 / 491

uz 2011.gada 28.jūnija Nr.01VL00-17/4907

J
Akciju sabiedrībai "Latvenergo"
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV - 1230

Salaspils novada domei
Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV - 2169

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei

Lēmums Nr.252 par pārrakstīšanas kļūdas labojumu
Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 8.jūnija
Atzinumā Nr.8 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Vides pārraudzības valsts birojs ir konstatējis pārrakstīšanās kļūdu Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 8.jūnija Atzinumā Nr.8 par ūdens sildāmā katla uzstādīšanas Rīgas termoelektrostacijā TEC – 2 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu saistībā ar Ziņojumā izvērtēto **3.alternatīvo variantu** dūmgāzu novadīšanai no jaunā katla, kā rezerves kurināmo **izmantojot dīzeļdegvielu** ar sēra saturu 0,1%. Ņemot vērā, ka ir konstatēta acīmredzama pārrakstīšanās kļūda Atzinuma 6.6.2. un 6.6.7.sadaļās, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta (1) daļā noteikto Vides pārraudzības valsts birojs **nolēma labot pieļauto pārrakstīšanās kļūdu:**

1. 2011.gada 8.jūnija Atzinuma Nr.8 12.lapā nosacījumā "Ņemot vērā ziņojumā iekļautos piesārņojošo vielu izkliedes rezultātus, lai dūmgāzes no ūdens sildāmajiem katliem novadītu atbilstoši 3.alternatīvai, kā rezerves kurināmo jāparedz un jāizmanto dīzeļdegviela ar sēra saturu līdz 0,1% un cieto daļiņu attīrīšanai no dūmgāzēm jāizmanto attīrīšanas iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%" svītrot frāzi "un cieto daļiņu attīrīšanai no dūmgāzēm jāizmanto attīrīšanas iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%". Tādējādi nosacījumu izsakot: "Ņemot vērā ziņojumā iekļautos piesārņojošo vielu izkliedes rezultātus, lai dūmgāzes no ūdens sildāmajiem katliem novadītu atbilstoši 3.alternatīvai, kā rezerves kurināmo jāparedz un jāizmanto dīzeļdegviela ar sēra saturu līdz 0,1%".

SANĒMTS
AS "LATVENERGO"
06.07.2011.
Nr. 3527

2. 2011.gada 8.jūnija Atzinuma Nr.8 15.lapā rindkopā "Visiem trim variantiem Ziņojumā ir veikts emisijas daudzumu aprēķins normālā darbības un avārijas režīmos, kā arī veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana. Veiktais izvērtējums parāda, ka 1.alternatīvas gadījumā nav nepieciešams veikt papildus pasākumus ietekmes mazināšanai; 2.alternatīvai kā rezerves kurināmais jāizmanto mazuts ar sēra saturu līdz 1% un dūmgāzu attīrīšanai no cietajām daļiņām jāizmanto iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%; **3.alternatīvai kā rezerves kurināmais jāizmanto dīzeļdegviela ar sēra saturu 0,1% un dūmgāzu attīrīšanai no cietajām daļiņām jāizmanto iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%**" svītrot frāzi "un cieto daļiņu attīrīšanai no dūmgāzēm jāizmanto attīrīšanas iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%". Tādējādi rindkopu aizstājot ar: "Visiem trim variantiem Ziņojumā ir veikts emisijas daudzumu aprēķins normālā darbības un avārijas režīmos, kā arī veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana. Veiktais izvērtējums parāda, ka 1.alternatīvas gadījumā nav nepieciešams veikt papildus pasākumus ietekmes mazināšanai; 2.alternatīvai kā rezerves kurināmais jāizmanto mazuts ar sēra saturu līdz 1% un dūmgāzu attīrīšanai no cietajām daļiņām jāizmanto iekārtas ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku par 90%; **3.alternatīvai kā rezerves kurināmais jāizmanto dīzeļdegviela ar sēra saturu 0,1%**".

Piemērotās tiesību normas : Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmā daļa.

Šis lēmums nav uzskatāms par atsevišķu administratīvo aktu APL 1.panta izpratnē un tas ir Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 8.jūnija Atzinuma Nr.8 par ūdens sildāmā katla uzstādīšanas Rīgas termoelektrostacijā TEC – 2 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu neatņemama sastāvdaļa.

Direktors



A. Lukševics

Ē. Ulāne, 67770806