

 Akciju sabiedrība "Latvenergo" Vien. reģ. Nr. 40003032949	Kārtība TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem			Lapa 1 (6)
				Numurs: K299 Redakcija:01
Sagatavoja: Elektrostaciju ekspluatācijas uzraudzības inženieris, Jānis Mertens Apstiprināja: TEC Tehniskais direktors, Sergejs Lokotkovs, 2017. gada 16. novembrī	Dokuments spēkā no: 16.11.2017	Redakcija spēkā no:	Spēkā līdz:	

Saturs

1. Mērķis.....	2
2. Vispārīgās prasības	2
3. TEC TVF atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem pienākumi.....	3
4. TEC TVF operatīvā personāla dienesta darbinieku pienākumi.....	4
5. Prasības kravas celtņu operatoram, lietojot kravas celtņi	4
6. Kārtība, kā tiek pielaisti Darbuzņēmēju kravas celtņu operatori strādājot ar kravas celtņiem, kas nav klasificēti, kā bīstamās iekārtas (aprīkojumu).....	5
7. 1.pielikums – Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnāls	6

Numurs: K299 Redakcija: 01	Kārtība TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem	Lapa 2 (6)
-------------------------------	--	------------

1. Mērķis

Šī kārtība nosaka prasības, kādas ir jāievēro TEC TVF kravas celtņu, kuri reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, nodošanā lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem.

2. Vispārīgās prasības

- 2.1. Darbuzņēmējs var tikt pielaists pie darba, ja ir iesniegta Pilnvarojuma un caurlaides pieteikuma vēstule ar darba izpildē iesaistīto darbinieku sarakstu, kurā ir norādīti darbinieki ar speciālajām tiesībām (kravas celtņa operatori un atbildīgie speciālisti par kravas celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju).
- 2.2. Lai saņemtu atļauju Darbuzņēmēja celtņa operatoram vadīt TEC TVF valdījumā esošos kravas celtņus papildus ir jāiesniedz celtņa operatora apliecības kopija. Darbuzņēmējs iesniedz nepieciešamos dokumentus TEC TVF atbildīgajam speciālistam par kravas celtni.
- 2.3. Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram veicot darbus ar TEC TVF valdījumā esošu kravas celtni, kravas celtņa lietošanas laikā atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko stāvokli un drošu kravas pārvietošanu ir pārstāvis no Darbuzņēmēju puses, kuram iesniegtajā pilnvarojuma vēstulē ir jābūt norādītam kā atbildīgajam speciālistam par kravas celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju.
- 2.4. Kravas celtņa atslēgām¹ jāatrodas Rīgas TEC-1 un TEC-2 operatīvā personāla dienesta (OPD) darbinieku pārraudzībā vadības pultī.
- 2.5. Par kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnāla korektu aizpildīšanu atbild kravas celtņa operators, TEC TVF atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtni vai viņa prombūtnes laikā OPD darbinieks.
- 2.6. Darbuzņēmēju kravas celtņa operatoram, kam ir dota atļauja lietot TEC TVF kravas celtni, nav tiesības nodot celtni lietošanā citai personai.
- 2.7. Kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālu pirms darba uzsākšanas aizpilda Darbuzņēmēja kravas celtņa operators.
- 2.8. Bez TEC TVF atbildīgā speciālista atļaujas un norīkojuma noformēšanas Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram aizliegts veikt paaugstinātas bīstamības darbus:
 - 2.8.1. Kravas celtņa lietošana elektropārvades līnijas aizsargjoslā;
 - 2.8.2. Bīstamu kravu (piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, sprādzienbīstamu vielu) pārvietošana ar kravas celtni;
 - 2.8.3. Kravas pārvietošana ar vairākiem kravas celtņiem vienlaikus;
 - 2.8.4. Kravas pārvietošana virs ekspluatācijā esošas energoiekārtas.

¹ Kravas celtņu vadības pults skapīšu, radio vadības pults vai elektriskās barošanas komutācijas iekārtu skapīšu atslēgas

Numurs: K299 Redakcija: 01	Kārtība TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuņēmēju kravas celtņu operatoriem	Lapa 3 (6)
-------------------------------	---	------------

3. TEC TVF atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem pienākumi

- 3.1. Atbildīgajiem speciālistiem par konkrētu kravas celtni tā tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi ir šādi pienākumi:
 - 3.1.1. uzraudzīt un nodrošināt, lai TEC TVF kravas celtņu operatori, kuri strādā ar kravas celtņiem, būtu apmācīti par attiecīgās konstrukcijas kravas celtņu drošu lietošanu un, lai savlaicīgi tiktu veiktas darba aizsardzības instrukcījas par kravas celtņa lietošanu;
 - 3.1.2. uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to saskaņā ar lietošanas dokumentāciju;
 - 3.1.3. nodrošināt kravas celtņa lietošanas dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu;
 - 3.1.4. uzraudzīt, lai pirms darba ar kravas celtņiem tiktu instruēti kravas celtņu operatori darba vietā ar periodiskumu reizi 6 mēnešos un vai viņiem ir atbilstošas kvalifikācijas apliecību oriģināli;
 - 3.1.5. izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos;
 - 3.1.6. uzturēt katram celtnim atsevišķu Kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālu, kurā jānodrošina ieraksts par katru reizi vai periodu, kad tiek lietots kravas celtnis.
- 3.2. Kravas celtņa (bīstamajai iekārtai) atslēgas Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram izsniedz TEC TVF atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtni, viņa prombūtnes laikā atslēgas izsniedz OPD darbinieks.
- 3.3. Nododot lietošanā kravas celtni, TEC TVF atbildīgajam speciālistam par kravas celtni, jāveic:
 - 3.3.1. jāpieprasa no Darbuņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuņēmēja atbildīgās personas par kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecību oriģinālus un to kopijas, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē vai rīkojumā norādītajiem datiem (Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības);
 - 3.3.2. pirms darba sākuma instruēt Darbuņēmēja kravas celtņa operatoru par darba aizsardzības instrukciju IDA163 “Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas celtni” ar periodiskumu ne retāk kā reizi 6 mēnešos. Instrukciju reģistrē darba aizsardzības instrukcījas darba vietā žurnālā.
 - 3.3.3. izsniegt Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram kravas celtņa atslēgu un veikt ierakstu “Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnālā” (turpmāk žurnāls). Žurnāla forma ir pievienota 1.pielikumā.
- 3.4. Pieņemot kravas celtni pēc tā lietošanas no Darbuņēmēja kravas celtņa operatora, jāveic:
 - 3.4.1. saņemot kravas celtņa atslēgu ir jāpārlicinās, ka kravas celtņa vadības pults atrodas tai paredzētā vietā un piekļuve tai ir ierobežota, kā arī jāpārbauda vai kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnāls ir korekti aizpildīts.
 - 3.4.2. novietot kravas celtņa atslēgas tām paredzētajā vietā Rīgas TEC-1 vai TEC-2 vadības pultī.

Numurs: K299 Redakcija: 01	Kārtība TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuņēmēju kravas celtņu operatoriem	Lapa 4 (6)
-------------------------------	---	------------

4. TEC TVF operatīvā personāla dienesta darbinieku pienākumi

- 4.1. Uzglabāt kravas celtņu atslēgas Rīgas TEC-1 un TEC-2 vadības pultī.
- 4.2. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā pirms nododot lietošanā kravas celtņi, Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram, jāveic
 - 4.2.1. pieprasīt no Darbuņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuņēmēja atbildīgās personas par kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecību oriģinālus un to kopijas, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē vai rīkojumā norādītajiem datiem (Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības);
 - 4.2.2. Ārkārtas gadījumos instruēt Darbuņēmēja kravas celtņa operatoru par darba aizsardzības instrukciju IDA163 “Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas celtņi”.
 - 4.2.3. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā izsniegt Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram kravas celtņa atslēgu un veikt ierakstu “Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnālā”.
- 4.3. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā pieņemot kravas celtņi pēc tā lietošanas no Darbuņēmēja kravas celtņa operatora, jāveic:
 - 4.3.1. saņemot kravas celtņa atslēgu ir jāpārliedzinās, ka kravas celtņa vadības pults atrodas tai paredzētā vietā un piekļuve tai ir ierobežota, kā arī jāpārbauda vai kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnāls ir korekti aizpildīts;
 - 4.3.2. novietot kravas celtņa atslēgas tām paredzētajā vietā Rīgas TEC-1 vai TEC-2 vadības pultī.

5. Prasības kravas celtņu operatoram, lietojot kravas celtņi

- 5.1. Pirms kravas celtņu atslēgu saņemšanas kravas celtņu operatoram ir jāuzrāda TEC TVF atbildīgajam speciālistam vai OPD darbiniekam kravas celtņa operatora kvalifikācijas apliecības oriģināls.
- 5.2. Par TEC TVF valdījumā esošu kravas celtņa atslēgu saņemšanu kravas celtņu operators veic ierakstu un parakstās “Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnālā”.
- 5.3. Pēc atslēgu saņemšanas un pirms kravas celtņa lietošanas uzsākšanas Darbuņēmēja kravas celtņa operators pārliedzinās, ka kravas celtņi nav vizuāli vai tehniski bojāti, par ko veic ierakstu kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālā, kurš atrodas pie konkrētā kravas celtņa.
- 5.4. Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram aizliegts uzsākt darbu, ja nav aizpildīts kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnāls.
- 5.5. Aizliegts atstāt kravas celtņa vadības pultis bez uzraudzības. Gadījumos, ja darbs ir īslaicīgi jāpārtrauc Darbuņēmēja kravas celtņa operatoram ir jānodrošina, lai piekļuve kravas celtņiem ir ierobežota.
- 5.6. Darbuņēmēja kravas celtņa operators beidzot darbu, sakārto darba vietu un veic ierakstu, kā arī parakstās kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālā par darba pabeigšanu.
- 5.7. Pēc darbu pabeigšanas Darbuņēmēja kravas celtņa operators informē TEC TVF atbildīgo speciālistu, viņa prombūtnes laikā OPD darbinieku par darbu pabeigšanu ar kravas celtņi.

Numurs: K299 Redakcija: 01	Kārtība TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem	Lapa 5 (6)
-------------------------------	--	------------

- 5.8. Darbuzņēmēja kravas celtņa operators nodod kravas celtņa atslēgu TEC TVF atbildīgajam speciālistam par kravas celtņi vai viņa prombūtnes laikā OPD darbiniekam par ko tiek veikts ieraksts žurnālā.
- 5.9. Ja atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtņi ir informēts, ka darbs tiks veikts ārpus darba laika, tad atbildīgais speciālists laicīgi informē OPD darbiniekus. Pēc darba pabeigšanas kravas celtņa atslēgas tiek nodotas OPD darbiniekiem vadības pultī par ko tiek veikts ieraksts žurnālā.

6. Kārtība, kā tiek pielaisti Darbuzņēmēju kravas celtņu operatori strādājot ar kravas celtņiem, kas nav klasificēti, kā bīstamās iekārtas (aprīkojumu)

- 6.1. Ja darbu ar TEC TVF valdījumā esošiem kravas celtņiem, kas nav klasificēti kā bīstamā iekārta (aprīkojums), atbildīgie speciālisti par šiem celtņiem pielaiž darbuzņēmēja kravas celtņa operatorus sekojošā secībā:
- Pieprasīt no Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuzņēmēja atbildīgās personas par kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecības, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē norādītajiem datiem (Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības);
 - Ja darbu ar TEC TVF valdījumā esošu kravas celtņi veic darbuzņēmēja kravas celtņa operators, tad kravas celtņa lietošanas laikā atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko stāvokli un drošu kravas pārvietošanu ir pārstāvis no Darbuzņēmēju puses, kuram iesniegtajā pilnvarojuma vēstulē ir jābūt norādītam kā atbildīgajam speciālistam par kravas celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju.
 - Pirms darba sākuma Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram ir jāinformē atbildīgo personu par kravas celšanas aprīkojumu. TEC TVF atbildīgā persona instruē kravas celtņa operatoru par darba aizsardzības instrukciju IDA163 "Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas celtņi" ar periodiskumu ne retāk kā reizi gadā. Instruktažu veic TEC TVF atbildīgais speciālists par konkrētu kravas celtņi vai viņa prombūtnes laikā OPD darbinieks, reģistrējot darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālā.

