

HES ventilācijas sistēmu gaisa cauruļvadu tīrīšana

Apraksts:

- Izpildītājam jāveic piespiedu ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu AS "Latvenergo" Hidroelektrostacijās saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", vai uz darbu izpildes brīdi aktuālāko un spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu prasībām, izmantojot Izpildītāja iekārtas, inventāru, materiālus, transportu un darba spēku.

Galvenie veicamie darbi:

- Paredzēts veikt HES esošo ventilācijas sistēmu gaisa vadu un kanālu apsekošanu, tehniskā risinājuma izstrādāšanu atsevišķo revīzijas lūku ierīkošanai atsevišķos gaisa vados nepieciešamības gadījumā; ventilācijas iekārtu gaisa vadu un kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi, nepieciešamības gadījumā jāveic tīrīšana un ventilācijas iekārtu filtru nomaiņa.