

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
par iepirkumu Nr. AS "Latvenergo" 2023/1_14.dala_3 "Brīvi stāvoša 300kW DC
uzlādes iekārta ar CCS2x2 kabeļiem un vadību"

sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"
45.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr.187 p.57

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, līguma priekšmets:

- 1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo".
- 1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
- 1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2023/1_14.dala_3.
- 1.4. Iepirkuma procedūras veids: slēgts konkurss (iepirkums Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros).
- 1.5. Iepirkuma līguma priekšmets: brīvi stāvošu 300kW DC uzlādes iekārtu ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde.

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

- 2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2023.gada 17.maijā;
- 2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2023.gada 19.maijā.

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

- 3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Rita Strika, Deniss Kiseļovs, Kaspars Straume, Ernests Kronbergs, Ansis Valdovskis un Tatjana Kromāne.
- 3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2025.gada 29.janvāra Rīkojums Nr.47 "Par iepirkuma komisijas izveidošanu darbības izmaksu projekta "Elektrouzlādes iekārtu iegāde 2025.- 2027.gadam " īstenošanai".
- 3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai): pieaicinātais eksperts – Mareks Veits.

4. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

- 4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: atvērts process visā Dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā;
- 4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 13.februāra, plkst.11:00.

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasī, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:

5.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri uz iepirkuma izsludināšanas brīdi bija iekļauti Dinamiskajā iepirkumu sistēmā (Daļā Nr.14):

- 5.1.1. SIA "ABB"
- 5.1.2. SIA "Energolukss"
- 5.1.3. SIA "Vallin"
- 5.1.4. Autel Netherlands B.V.
- 5.1.5. CIRCONTROL S.A.

- 5.1.6. Ekoenergetyka-Polska S.A.
- 5.1.7. ElectroAir OU
- 5.1.8. Ingeteam Power Technology S.A.
- 5.1.9. Intercontrol Oy
- 5.1.10. SIA "ROHE Latvijā"
- 5.1.11. XCHARGE Europe GmbH.

5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas, EUR bez PVN:

N.p.k.	Pretendents	Finanšu piedāvājums, kopā EUR bez PVN
1.	SIA "ABB"	2 647 423.80*
2.	SIA "Energolukss"	2 998 935.80
3.	SIA "Vallin"	2 512 182.00
4.	Autel Netherlands B.V.	1 460 455.20
5.	CIRCONTROL S.A.	3 566 442.60*
6.	Ekoenergetyka-Polska S.A.	2 361 180.00
7.	Intercontrol Oy	3 363 847.00 3 613 867.00**
8.	SIA "ROHE Latvijā"	3 710 082.96

* pēc aritmētisko labojumu veikšanas

** pretendents pievienojis 2 (divus) finanšu piedāvājumus, veikti aritmētiski labojumi abos

6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: kandidātu skaita samazināšana nav paredzēta.

7. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

8.1 Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: nav attiecināms, jo Dinamiskā iepirkumu sistēma paredz kandidātu pieteikšanos visā tās darbības laikā;

8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 2025.gada 13.februāra plkst.15:00.

8. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

8.1. pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – Autel Netherlands B.V., piedāvātā līgumcena - EUR 1 460 455.20 bez PVN;

8.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:

N.p.k.	Vērtēšanas kritēriji un maksimāli piešķiramo punktu skaits	Pretendenti un tiem piešķirto punktu skaits		
		Autel Netherlands B.V.	Ekoenergetyka-Polska S.A.	SIA "ROHE LATVIJĀ"
1.	Uzlādes iekārtas cena (neatkarīgi no tās jaudas), EUR. Max 80 punkti	80.00	49.48	31.49
2.	Atbilstība vēlamajām tehniskajām prasībām, max 15 punkti	9.38	13.13	12.00
3.	Garantijas termiņš, max 3 punkti	0.00	3.00	0.00

4.	ISO 14001 Vides vadības sistēma, max 1 punkts	1.00	1.00	1.00
5.	Efektivitāte (lietderības koeficients), max 1 punkts	0.00	1.00	1.00
KOPĀ:		90.38	67.61	45.49

8.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts Autel Netherlands B.V. piedāvājums – 90.38 punkti.

9. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: nav.

10. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:

10.1. SIA "ABB" iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, jo piedāvātā iekārta neatbilst šādiem obligātās atbilstības punktiem tehniskajā specifikācijā:

N.p.k.	Apraksts/Description	Tehniskās prasības/ Technical requirements
2.10.	Iekārtas korpusa krāsa un pārklājuma tips / Housing color and finishing technique	RAL2000, pulverkrāsots / RAL2000, powdercoated
5.05.	Uzlādes iekārtas vadība un monitorings ar papildus mākoņa risinājuma pieslēgumu / Charging Equipment operation with additional cloud service connection	Uzlādes iekārtas vadībai un monitoringam nav nepieciešami papildus Uzlādes iekārtas ražotāja servisi / No additional software from the Charger Manufacturer are required for Charger management and monitoring
6.10.	Uzlādes iekārtas attālināta restarta iespēja neizmantojot OCPP protokolu / Possibility of remote device reboot without using OCPP	Uzlādes iekārtu var pārstārtēt attālināti, izmantojot tajā iebūvēto web interfeisu, bez papildus maņpaklpojumu izmantošanas / Device is rebootable remotely using built - in web interface, without using additional cloud services
6.11.	Uzlādes iekārtas iekšējais web interfeiss / Charging Equipment built - in web interface	Uzlādes iekārtai ir savs iekšējais web interfeiss. Tas ir sasniedzams izmantojot tikai Pasūtītāja korporatīvo datu tīklu, bez papildus maņpaklpojumu izmantošanas / Charging Equipment have built-in web interface. It is accessible using only Customer's corporate data network, without using additional cloud services.

10.2. CIRCONTROL S.A. iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, jo piedāvātā iekārta neatbilst šādiem obligātās atbilstības punktiem tehniskajā specifikācijā:

N.p.k.	Apraksts/Description	Tehniskās prasības/ Technical requirements
7. Atbilstības sertifikāti / Compatibility certificates		
7.01.	Uzlādes iekārtas atbilstība / Charging equipment conformity	IEC 61851-1 (vai ekvivalents) / or equivalent
7.02.	Līdzstrāvas uzlādes atbilstība / DC charging conformity	IEC 61851-23 (vai ekvivalents) / or equivalent
7.03.	Uzlādes iekārtas magnētiskā starojuma aizsardzība / Charging equipment magnetic field protection	EN/IEC61000-6-4 (vai ekvivalents) / or equivalent
7.04.	Uzlādes iekārtas CE marķējums / Charger CE certification	Ir / Yes
7.05.	Uzlādes iekārtas kontaktspraudņu CE marķējums / Charger Connetcors CE certification	Ir / Yes

10.3. SIA "Energolukss" iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, jo piedāvātā iekārta neatbilst šādam obligātajam atbilstības punktam tehniskajā specifikācijā:

N.p.k.	Apraksts/Description	Tehniskās prasības/ Technical requirements
1. Elektriskie parametri / Electrical parameters		
1.07.	Nominālā izejas strāva / Nominal output current	Nodrošina 375A nominālo uzlādes strāvu CCS2 spraudnim / Provides 375A nominal charging current for CCS2 Connector

10.4. **Intercontrol Oy** iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, jo:

1) pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kā to nosaka iepirkuma nolikuma 8.1.punkts: *"Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam "Tehniskā specifikācija". Pretendents iesniedz precīzi un pilnīgi aizpildītas tehniskās specifikācijas tabulas saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā norādīto formu."*

2) pretendents ir iesniedzis divas finanšu piedāvājuma formas ar dažādiem finanšu piedāvājumiem (kopsummām), kas uzskatāms kā piedāvājuma variantu iesniegšana. Saskaņā ar iepirkuma 6.7.punktu: *"Piedāvājuma variantu (alternatīvu) iesniegšana nav pieļaujama."*

10.5. **SIA "Vallin"** iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, jo piedāvātā iekārta neatbilst šādiem obligātajiem atbilstības punktam tehniskajā specifikācijā:

N.p.k.	Apraksts/Description	Tehniskās prasības/ Technical requirements
4.03.	Ārējās komunikācijas protokols / External communication protocol	OCPP 2.0.1 versijas atbalsts un iespēja veikt sistēmas pārēju bez papildus samaksas vai investīcijām iekārtā / Support of OCPP 2.0.1 version and possibility to upgrade without additional costs or investments in charger
5.13.	Prasības pret grafiskās informācijas attēlošanu / Requirements for displaying graphical information	Grafiskās informācijas attēlošana notiek ekrānā, kas nav mazāks par 15" un to ir iespējams attālināti pārvaldīt (augšupielādēt/dzēst failus) / Graphical information is displayed on a screen that is no smaller than 15" and can be remotely managed (uploaded/deleted files)
6.11.	Uzlādes iekārtas iekšējais web interfeiss / Charging Equipment built - in web interface	Uzlādes iekārtai ir savs iekšējais web interfeiss. Tas ir sasniedzams izmantojot tikai Pasūtītāja korporatīvo datu tīklu, bez papildus maģistrālajiem pakalpojumiem / Charging Equipment have built-in web interface. It is accessible using only Customer's corporate data network, without using additional cloud services.

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav attiecināms.

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:

Iepirkuma komisija nesaskata nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes.

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav konstatēti.

15. Pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses: nav attiecināms.