

Rīgā
23.09.2020. Nr. 01VD00-21/1025

Atklāta konkursa "AS
"Latvenergo" objektu TEC 1 un
TEC 2 pirmā un otrā energobloka
īpašuma un iekārtu salūšanas
apdrošināšana" iespējamajiem
Pretendentiem

Par atklāta konkursa "AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana" (ID Nr. IPR- 64430) skaidrojumiem

Saskaņā ar atklāta konkursa "AS "Latvenergo" objektu TEC-1 un TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana" (ID Nr. IPR-64430) nolikuma 7.7.punktu, nosūtām Jums atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

1.Jautājums. Lūdzam sniegt informāciju par "jebkāda rakstura notikušiem zaudējumiem" pēdējo divu gadu laika periodā, arī tādiem, kas bija mazāki par 250 000 EUR, un, nevis "par pieteiktiem apdrošināšanas gadījumiem".

Lūdzu zaudējumu statistiku par iepriekšējiem trīs gadiem.

Atbilde. 2019.gadā tika pieteikts apdrošināšanas gadījums par Rīgas TEC-1 tvaika turbīnas rotora lāpstiņu aparāta remontu. Kopējās izmaksas sastādīja 260 652,48 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro* un 48 centi) bez PVN.

2020.gadā tika pieteikts apdrošināšanas gadījums par Rīgas TEC-1 gāzes turbīnas Nr.1 reduktora remontu. Orientējošais kopējais zaudējumu apmērs – līdz 910 000 EUR.

2019.gadā tika pieteikts apdrošināšanas gadījums par Rīgas TEC-2 gāzes turbīnas Nr.1 remontu. Orientējošais kopējais zaudējumu apmērs – līdz 350 000 EUR.

2.Jautājums. Vai ir mainījušies un kādi riska apstākļi objektam TEC-1 -ražotnes "TEC-1" ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas nodots ekspluatācijā 2005.gada 1.novembrī, un papildus ūdens sildīšanas katla ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas nodots ekspluatācijā 2010.gada 10.jūnijā? T.i. vai ir veikti kādi uzlabojumi?

Atbilde. TEC-1 šobrīd notiek divu gāzes turbīnu modernizācija ar jaudas un lietderības palielināšanu. Projektu paredzēts pabeigt oktobra beigās. 2018.gadā pie 3. ūdenssildāmajām katlam tika piebūvēts kondensācijas ekonomizeris, kas ļāva paaugstināt katla efektivitāti.

3.Jautājums. Vai ir plānotas kādas objektu izmaiņas – pārbūves, rekonstrukcijas, testēšanas darbi u.tml.?

Atbilde. 2021.gadā TEC-1 nav plānotas pārbūves, rekonstrukcijas vai testēšanas darbi. 2020.gadā tiek realizēti divu gāzes turbīnu modernizācijas un D līmeņa inspekcijas darbi.

2021.gadā ir plānota TEC-2 1.energobloka gāzes kompresoru vadības sistēmas modernizācija.

4.Jautājums. Vai šis summu sadalījums ir aktuāls? Ja nē, lūdzu atsūtīt jaunu summu sadalījumu.

Atbilde. Objektu bilances sākotnējās vērtības summu apkopojumu, kas sagatavots pēc līdzīga principa, lūdzam skatīt tabulā zemāk (summas norādītas EUR).

	TEC 1	TEC 2-1	TEC 2-2
Ēkas un būves	17 229 070	48 481 153	49 771 495
Līnijas	1 969 970	3 083 341	6 462 917
Cauruļvadi	7 498 207	17 167 486	24 603 103
Iekārtas	98 909 805	146 399 645	247 956 010
Elektroierīces	5 104 290	7 271 517	22 253 202
Pārējie pamatlīdzekļi	4 423 778	8 611 909	5 813 168
Kopā:	135 135 120	219 516 711	356 859 894

Neskatoties uz augstāk norādīto bilances sākotnējo vērtību summu apkopojumu, uzsveram, ka šīm vērtībām ir vienīgi informatīva nozīme. Iepirkuma procedūras nolikuma "Pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija" punktā 1.4. ir noteikta apdrošinājamo objektu atjaunošanas vērtība, apdrošinājuma summa un atlīdzību limits First Loss apdrošināšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras prasībām.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Apdrošināšanas vadītājs

Andris Graudiņš

Ieva Arāja 67728062