

Rīgā

Nr.

Potenciālajiem pretendentiem

Par atklāta konkursa nolikuma skaidrošanu (Skaidrojums Nr.5)

Saskaņā ar AS "Latvenergo" atklāta konkursa "Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" (Id. Nr.IPR-65030) nolikuma 8.2.punktu, sniedzam skaidrojumus par saņemtajiem jautājumiem:

Jautājums Nr.1: Jautājums ko transformatoru ražotājs grib precizēt: *"In the tender specification on English (Project Kegums) in the table is defined that the regulation on high voltage is in the range of $\pm 5 \times 2.5\%$, while in the tender specification in Latvian the regulation is defined as $\pm 6 \times 2.5\%$. Please confirm what is correct.*

Please confirm once again whether the regulation should be made with on load tap changer or a off circuit tap changer?"

Atbilde: Pasūtītājs 2021.gada 1.februāra skaidrojuma Nr.2 (vēstule Nr.01VD00-21/84) Pielikumā Nr.1 pievienoja tehniskās specifikācijas tulkojumu angļu valodā, kurā poz.7 ir norādīts "On-load switching (automatically and manually)" un "Steps: $\pm 6 \times 2.5\%$ ", kas atbilst atklātā konkursa nolikuma Pielikums Nr.7 Tehniskās specifikācijas 4.1.punktā "Jauno transformatoru tehniskie dati" norādītajām prasībām:

Nr.	Prasība TS	Skaidrojumam Nr.3 pievienotais tulkojums
7.	<ul style="list-style-type: none">- Atbilstoši IEC 60214-1 standartam- Augstākā sprieguma pusē- Automātiska un manuāla pārslēgšana zem slodzes- Pakāpes: $\pm 6 \times 2.5\%$- Ilgstoši maksimāli aprēķinātais pieļaujamais spriegums $U_m = 1.2$ no $U_n = 13.2/132$ kV	<ul style="list-style-type: none">- Side of higher voltage- On-load switching automatically and manually)- Steps: $\pm 6 \times 2.5\%$-Continuously maximum calculated allowable voltage 1.2 of $U_n = 13.2/132$ kV)

Citu informāciju angļu valodā Pasūtītājs nav sniedzis. Pasūtītājs vērs uzmanību, ka Nolikums,

nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja profilā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1419>) Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Potenciālā pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot EIS publicētajai informācijai attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.

Jautājums Nr.2: Transformatoru piegādātāji Lūdz papildus vismaz vienu nedēļu dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai!

Lūgums pagarināt atklāta konkursa "Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" (Id. Nr.IPR-65030) dokumentu iesniegšanu!

Atbilde: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts **līdz 2021.gada 25.februārim plkst. 14:00**. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Projektu vadītājs

Aigars Greitāns

Aigars Greitāns 67728270