

Rīgā

#REG-DATE# Nr. #REG-NUMBER#

Potenciālajiem sarunu procedūras
dalībniekiem

Par kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikuma skaidrošanu (Skaidrojums Nr. 1)

Saskaņā ar Sarunu procedūras "Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana" ID Nr.IPR-6661 kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikuma 5.16. punktu atbildam uz saņemto jautājumu:

Jautājums: Saskaņā ar iepirkuma prasībām pieprasītā ventilatora ražībai ir jābūt no 35000-40000(m³/st). Ventilatora iebūves gabarīti noteikti 1200x1200(mm) esošajā stikla konstrukcijas logā.

Maksimāli iespējamā filtrējošā materiāla caurlaidība pēc EU-3 ir QEUR-3=5000(m³/m²) , tas nozīmē ka filtra laukumam pie 35000(m³/st) ir jābūt F=7(m²), lai samazinātu filtra EU-3 laukumu pie plūsmas Q=35000(m³/st) būtu jāliek EU-3 filtrējošās kasetes, kuras samazinātu filtra laukumu uz minimālo izmēru vismaz 2000x2000(mm) .

Lai nodrošinātu norādīto pieplūdes gaisa plūsmu caur EU-3 nepieciešamas palielināt filtra rāmja gabarītizmērus vismaz uz 2000x2000(mm) vai arī samazināt pieplūstošā gaisa daudzumu Q(m³/st), lai iekļautos iepirkuma nosacījumu izmēros 1200x1200(mm) .

Atbilde: Pasūtītājs izskatīja saņemto jautājumu. Ievērojot to, ka sarunu 1.posmā tehniskais piedāvājums nav jāiesniedz, Pasūtītājs saskaņā ar sarunu nolikuma 3.2.punktu, izvērtēs un veiks nepieciešamās izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās sarunu procedūras 2.posma nolikumā.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Projektu vadītājs

Aigars Greitāns

Aigars Greitāns 67728270, 29431215