



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-11160, Latvija
Tālr. (+371) 67727403, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Rīgā

#REG-DATE# Nr. #REG-NUMBER#

Atklāta konkursa potenciālajiem
pretendentiem / For attention to the
potential Tenderers of the Open
tender

Atklāta konkursa "Sadales transformatoru iegāde" (Id.Nr. IPR-66520) nolikuma skaidrojumi
(skaidrojums Nr.4) / On clarification of the Open tender "Supply of distribution transformers"
(Id.No. IPR-66520) regulations (clarification No.4)

Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" atklāta konkursa "Sadales transformatoru iegāde" (Id.Nr. IPR-66520) nolikuma 8.2 punktu nosūtām Jums atbildes uz potenciālo Pretendentu uzdotiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Saskaņā ar nolikuma 14.7.punktu, jāiesniedz: "14.7. Ražotāja pārstāvniecības apliecinājums, ka tā atbildīgā persona līguma izpildes laikā ieradīsies uz transformatora pārbaudi 3 darba dienu laikā no Pasūtītāja informēšanas brīža".

Lūdzu izskaidrojet detalizētāk, kādās situācijās atbildīgās personas klātbūtnē būs nepieciešama?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Transformatoru pārbaude notiek vairākos veidos:

- Visu transformatoru vizuāla pārbaude pie piegādes;
- Atsevišķu transformatoru parametru pārbaude pasūtītāja laboratorijās;
- Visu transformatoru pārbaude pie uzstādīšanas;
- Atsevišķu transformatoru pārbaude neatkarīgās laboratorijās;
- Transformatora ekspluatācijas garantijas laikā.

Visos augstāk minētajos gadījumos konstatējot defektus vai neatbilstības tehniskās specifikācijas parametriem - pretendents vai tā pārstāvis var tikt aicināts ierasties uz transformatoru pārbaudi.

In compliance with the Regulations of the Open tender "Supply of distribution transformers" (Id.No. IPR-66520) announced by AS "Sadales tīkls" Clause 8.2 we are sending the responses to the questions forwarded by the potential Tenderers:

Question 1:

Regarding point „14.7. Confirmation of the manufacturer's representative office that during the performance of the contract that the responsible person will come to the transformer inspection within 3 working days of informing moment of the Customer.“

Please explain in detail in which situations the presence of a responsible person will be necessary and expected?

Answer to Question 1:

Transformers are inspected in several ways:

- Visual inspection of all transformers upon delivery;
- Verification of individual transformer parameters in the customer's laboratories;
- Testing of all transformers during installation;
- Testing of individual transformers in independent laboratories;
- Transformer operation warranty period.

In all the above cases, if defects or non-conformities with the parameters of the technical specifications are found, the applicant or his representative may be invited to attend a transformer inspection.

Skaidrojums Nr.4 ir atklāta konkursa "Sadales transformatoru iegāde" (Id.Nr. IPR-66520) nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

This Clarification No.4 shall be an integral part of the Regulations of the Open tender "Supply of distribution transformers" (Id.No. IPR-66520).

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma procedūras komisijas

Mārtiņš Leimanis

priekšsēdētājs

Head of the committee of procurement

procedure

Mārtiņš Leimanis 67728056, 29330923